

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ74.В.00540

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0004404

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАСАР"  
Адрес: 398005, РОССИЯ, область Липецкая, город Липецк, улица Передельческая, владение 3  
ОГРН: 1024840838835. Телефон: +78007707348, факс: +79050438025. E-mail: info@lasar.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАСАР"  
Адрес: 398005, РОССИЯ, область Липецкая, город Липецк, улица Передельческая, владение 3  
ОГРН: 1024840838835. Телефон: +78007707348, факс: +79050438025. E-mail: info@lasar.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3, ОГРН: 1117847160640. Телефон: +7 (812) 309-50-72, E-mail: info@szrc.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 22.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кассеты металлические, изделия из оцинкованной стали покрытием из порошковой краски полиэфирной, толщиной покрытия от 60 до 80 мкм и без покрытий, применяемые для наружной отделки фасадов, внутренней отделки стен и оформлении интерьеров, типов: КМФ Ласар-1Т, КМФ Ласар-1У, КМФ Ласар-2, выпускаемые по ТУ 5285-006-46216359-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

ОКПД-2 25.11.23.119

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7308 90 590 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Приложение 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк №0004370).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний: № ПБ74-035/06-2018 от 07.06.2018 г., ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН98 от 21.12.2011 г. Акт анализа состояния производства №ПБ74.АП037-СС/05-2018 от 10.05.2018 г., "СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 22.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.06.2018 по 06.06.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.В. Брусникин

инициалы, фамилия

Е.М. Михатайкин

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ74.В.00540

(обязательная сертификация)

№ 0004370

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента.

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п.7, метод П	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Трудновоспламеняемое (В1) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С малой дымообразующей способностью (Д1) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_ подпись

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_ подпись

В.В. Брусникин

инициалы, фамилия

Е.М. Михатайкин

инициалы, фамилия